



1\_EDB\_PP-III

1 : 50

### LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA

	n. pulsanti per comando luce in esecuzione da incasso con interfacce KNX a due canali		Apparecchio illuminante LED, 6000 K 125lm, funzionamento sola emergenza, IP40. Marca Linergy nanoled o similare
	n. interruttori per comando luce in esecuzione da incasso		Apparecchio illuminante LED, 4000K 502lm, funzionamento sola emergenza, IP65. Marca Linergy vialed o similare
	Apparecchio illuminante a Led 4000K CRI>80 18W, installazione su controsoffitto, comando ON/OFF, Marca Tecmar, modello Stella 15 o similare		Apparecchio illuminante LED per segnalazione via di esodo, tipologia sempre accesa con pittogrammi, alimentazione centralizzata 24V
	Apparecchio illuminante a Led 3000K CRI90 14W, installazione a sospensione, comando ON/OFF, Marca Novalux, modello Mini Tube o similare		Apparecchio illuminante LED, 485lm, funzionamento sola emergenza, IP65. Marca Linergy prodigy o similare
	Faretto Led 4000K CRI90 38W, installazione su binario, comando ON/OFF, Marca Novalux, modello Dall F38 o similare		Rivelatore di presenza passivo PIR per comando impianto di illuminazione
	Apparecchio illuminante a LED IP65 4000K CRI>80 42W, installazione a vista, comando ON-OFF, Marca Tecmar, modello Unica o similare		Binario elettrificato LED 48V, marca Novalux, modello All-Track o similare
	Apparecchio illuminante a LED IP40 4000K CRI>80 35W, installazione a sospensione, comando ON-OFF, Marca Novalux, modello The panel 2 o similare		


DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REVISIONE N.

PROGETTISTA  
**ENERGO**  
 ENERGO s.r.l.  
 Via Guido Rossa 29  
 Ponte San Nicolò  
 35020 (PD)  
 Tel. +39 049 8961072

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
 PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
 DELLA PROVINCIA DI VENEZIA  
 SEZIONE A  
 ARCHITETTO DENIS ZUIN  
 N° 4762

DATA	07-11-2025	TITOLO	PROGETTO ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL FABBRICATO UFFICIO DAZI E DIREZIONE E TRIPPERIE - PRIMO STRALCIO
SCALA	1 : 50		
RIF. COMMESSA	24100		
STATO	Progetto esecutivo		Via Alvise Cornaro n. 1 PADOVA (PD)
APPROVATO DA	DZ	COMMITTENTE	COMUNE DI PADOVA
DISEGNATO DA	SZ		

NOTA  
 Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Sono vietati la riproduzione e l'estrpolazione di parti senza la presenza di una autorizzazione scritta.

ELABORATO  
**O.EL\_TAV.04**  
 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  
 Impianto illuminazione ordinaria ed emergenza - pianta piano primo

FORMATO AO  
 NOME FILE APPR\_102\_ESE\_O.EL\_TAV.04\_rev00