Comune di Padova

Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per i lavori PR FESR 2021-2027 AZIONE 4.3.2 CO-HOUSING. SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS) Ristrutturazione edificio via Altichiero 1. Secondo i CAM (DM 23/06/2022).

FAQ 1

Quesito:
si chiede se è possibile ai fini della partecipazione alla procedura di gara ricorrere all'avvalimento per le certificazioni di cui ai criteri: C (certificazione 45001), D (certificazione 14001), E (SA 8000), F (certificazione UNI/PDR 125), G (ISO 37001), possedute dalla società controllante.

Risposta:
Rientra nell'esclusiva competenza della Commissione giudicatrice ogni decisione sull'applicazione della normativa di settore ad una specifica fattispecie concreta, per cui non è possibile in questa sede fornire consulenze in merito.
Si rinvia, pertanto, alla lettura dell'art. 104 D.lgs. 36/23 e al paragrafo 7 del disciplinare di gara.

Quesito:
1) si richiede se relativamente all'"Allegato 6 - Dichiarazione criteri C, D, E, F, G" sia possibile ricorrere all'avvalimento premiale per le certificazioni richieste;
2) se in caso di partecipazione in ATI le certificazioni debbano essere detenute da tutte le imprese partecipanti il raggruppamento

Risposta:
1) si rinvia alla risposta di cui sopra.
2) si invita a leggere con attenzione quanto indicato nella tabella criteri allegata alla documentazione di gara in corrispondenza di ciascun criterio di cui sopra.

Quesito:
nel CME sono presenti due voci di materasso in lana di roccia di cui uno con spessore 5 cm e l'altro con spessore 15 cm. Nella relazione della Legge 10, rispettivamente a pagina 75 e 76 vengono indicati spessori diversi, in modo particolare la lana di roccia deve avere spesso 20 cm e 16 cm.

Risposta:
Su indicazioni del RUP resta confermato quanto previsto dal CME posto a base di gara. Si precisa, altresì, che in fase esecutiva gli spessori di isolamento da realizzare saranno i seguenti:

• 5 cm di isolamento mediante materassino in lana di roccia sopra il controsoffitto tra piano terra e piano primo;
• 20 cm di isolamento mediante materassino in lana di roccia sopra il controsoffitto tra piano primo e copertura.
Si specifica che, trattandosi di appalto a misura, la lavorazione relativa alla fornitura e posa in opera del materassino in lana di roccia dello spessore di 20 cm, non presente come voce specifica di capitolato, sarà contabilizzata mediante la somma delle due voci già previste, corrispondenti rispettivamente agli spessori 15 cm (VEN25-01.16.06.00) e 5 cm (EDI.20).