
















LEGENDA APPARECCHI		
	TERMINALE CANALIZZATO PER CONTROSOFFITTO:	
	C32 Pot. invernale: 4.0 kW Pot. Estiva: 3.6 kW	MITSUBISHI PEFY-P32VMA-E3 (*)
	C50 Pot. invernale: 6.3 kW Pot. Estiva: 5.6 kW	MITSUBISHI PEFY-P50VMA-E3 (*)
	C63 Pot. invernale: 9.0 kW Pot. Estiva: 7.1 kW	MITSUBISHI PEFY-P63VMA-E3 (*)
	C80 Pot. invernale: 10.0 kW Pot. Estiva: 9.0 kW	MITSUBISHI PEFY-P80VMA-E3 (*)
	C140 Pot. invernale: 18.0 kW Pot. Estiva: 16.0 kW	MITSUBISHI PEFY-P140VMA-E3 (*)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	Note: (*) = O prodotto similare	

LEGENDA TUBAZIONI		
SIMBOLO	CIRCUITO	TUBAZIONE
	Mandata fluido refrigerante	Rame preisolato
	Ritorno fluido refrigerante	Rame preisolato
	Mandata acqua calda sanitaria	Multistrato
	Acqua potabile	Multistrato
	Scarico condense	Polietilene per scarichi
	Scarico acque nere e saponate	Polietilene per scarichi

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE		
LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE		

C				
B	2020/06/17	Revisione per adeguamento richiesto dalla Soprintendenza dei Beni Culturali	DLCMR0	DLCMR0
A	2019/12/28	Emesso per costruzione	DLCMR0	DLCMR0
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato

Committenza:



COMUNE DI PADOVA

Settore LL.PP.

Via Tommaseo, 60 - 35131 Padova PD

CUP: H96D19000000004

N° Progetto: LL.PP.EDP 2019/016

CIG: Z712C9C90B

Capo Settore LL.PP.:

Ing. Emanuele Nichele

R.U.P.:

Arch. Diego Giaccon

PROGETTO ESECUTIVO		
Codice Elaborato:	1 9 R 0 4 E S E 0 0 I M 4 B	Scala: 1:50
Elaborato:	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI MECCANICI Sezione A-A impianti meccanici	
Sito:	Immobile "Ex Marchesi" Viale dell'Arcella, 23 - 35132 Padova PD	

Esecutore:



STUDIO DAL CORSO

Progettazione e consulenza
Via Germania, 7/12 - 35010 Vigonza PD
www.studiodalcorso.com - info@studiodalcorso.com

Il Tecnico:



PROF. ING. DAL CORSO
N° 1790
PROVINCIA DI PADOVA