


VIA PLANA CIV.4 E VIA CURIE CIV. 35



PIANO TERRA

LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO DI ZONA
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	PUNTO LUCE A PARETE
	CORPO ILLUMINANTE LED A PARETE IN VERSIONE EMERGENZA
	CORPO ILLUMINANTE A PARETE CON LAMPADA LED GRADO DI PROTEZIONE IP54
	INTERRUTTORE UNIPOLARE AD INCASSO
	DEVIATORE AD INCASSO
	INVERTITORE AD INCASSO

NOTE GENERALI:

- Disegno valido solo per gli impianti.
- La posizione delle apparecchiature è indicativa e deve essere verificata in sede esecutiva.
- L'altezza dell'asse dei punti presa dal pavimento dovrà essere standardizzata come segue:
Prese 2 poli 10/16A per usi generali h=25cm circa
Prese Unel 2x10/16A per elettrodomestici h=25cm circa
Prese TV e telefoniche h=25cm circa
- Interruttori di comando e/o protezione per prese elettrodomestici h=110cm
- La sezione della linea dorsale e derivata dell'impianto prese per elettrodomestici non dovrà essere inferiore a 4mmq.
- La sezione della linea dorsale e derivata dell'impianto prese per usi generali non dovrà essere inferiore a 2,5mmq.
- Tutte le connessioni saranno realizzate con morsetti a vite.
- L'ubicazione ed il grado di protezione dei punti di comando e dei punti presa all'interno dei bagni dovrà essere conforme a quanto riportato nelle prescrizioni della sezione 7 delle norme CEI 64-8




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI


PROGETTO ESECUTIVO
DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI
N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA PLANA 4
E VIA CURIE 35-43-45

IMPORTO COMPLESSIVO: € 445.000,00

DETTAGLIO ALTEZZA INSTALLAZIONE PRESE



QUOTE D'INSTALLAZIONE PER PRESE E COMANDI



* Nei locali in cui e' richiesto l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'altezza deve essere 90 cm. da terra (D.P.R. 384 del 27/4/78) e legge 118 del 3/3/71) o quelle prescritte dal DM 236 del 14/6/89. Le quote sono da ritenersi indicative. Per le altezze minime vedere le Norme CEI.

N° Progetto Nome file Prog. via Plana 4 via Curie 35-43-45.dwg Data Ottobre 2020	CUP LLPP	Elaborato IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA PLANA 4 - VIA CURIE 35 scala 1:50 E03
Progettisti Ing. Arch. Fabiana Gavasso Arch. Fabio Agostini Dott. Arch. Fabiola Rigon Ing. Anna Jovine	Rup Arch. Stefano Benvegna'	Capo Settore Ing. Emanuele Nichele