

Architectural floor plan of a rectangular room. The overall dimensions are 1250 (width) by 739 (depth). The plan shows a central room area with internal dimensions of 1177 (width) by 696 (depth). The room is surrounded by a thick wall structure. Key structural elements and labels include:

- CORDOLO 30xH40**: Labels for the base of the walls.
- CORDOLI SOTTOMURO 40xH40**: Labels for the sub-masonry courses.
- INT.2**: Label for the internal wall structure.
- Dimensions**: Various dimensions are provided, including wall thicknesses (30, 40, 84), internal clearances (30), and overall room dimensions (1250, 739, 1177, 696).
- Section Lines**: Indicated by letters A, B, and C with arrows, showing the locations of cross-sections.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI				
STRUTTURE	CALCESTRUZZO			ACCIAIO
	CLASSE	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI CONSISTENZA	TIPOLOGIA
MAGRONE	C16/20	—	—	—
STRUTTURE DI FONDAZIONE	C25/30	XC2	S4	B450C contr.
MURATURA PORTANTE	ELEMENTI			MALTA
	PIENI - $f_{bk}(\text{blocco}) > 15 \text{ MPa}$ % fori < 15%			CLASSE M5

COPRIFERRO MINIMO FONDAZIONI:	4 cm	SOVRAPPOSIZIONE MINIMA BARRE:	60 diametri
DIAMETRO MASSIMO INERTE CLS:	2 cm	SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETI E.S.:	2 maglie

ARMATURA CORRENTE  $\phi$

MIN.  $60\phi$

quotato il bordo esterno della staffa

Minimo 10 staffe

R.min=4 staffe

R.min=4 staffe long.

R.min=7.5 staffe long.

SCALA 1:25

30

MURATURA IN MATTONI PIENI

+0.32 Q.ta PAV. FINITO

+0.00 P.C.

ST.φ10/25  
L=128

32

32

22

22

1St.φ10/25 L=128

32

40

-0.32

3φ16 CORR.

2φ12 CORR.

MAGRONE SP.5cm

-0.77

30

62

30

FONDAZIONE ESISTENTE IN CLS

SCALA 1:25

30

MURATURA IN MATTONI PIENI

+0.32 Q.to PAV. FINITO

+0.00 P.C.

N.3 ST.Ø10 L=128

32

40

-0.32

B1

N.5 ST.Ø10 L=148

-0.77

3+3Ø16

B1

MAGRONE SP.5cm

FONDAZIONE ESISTENTE IN CLS

116

3+3Ø16 L=164

25

25

114

25

25

SCALA 1:25

P.C.

30

MURATURA IN MATTONI PIENI

+0.32 Q.to PAV. FINITO

N.4 ST. Ø10 L=148

C1

3 Ø16 CORR.

2 Ø16 CORR.

4+4 Ø16

C1

40

30

MAGRONE SP.5cm

FONDAZIONE ESISTENTE IN CLS

N. 3 SL. Ø10 L=128 SUL PASSANTE

22

32

32

22

62

4+4 Ø16 L=112

25

25

62

25

25

VERIFICARE TUTTE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI PROCEDERE CON LE FORNITURE ED I LAVORI. IN CASO DI ECCESSIVE DISCREPANZE AVVISARE LA D.L.L.

Rev.	Data	Note
00	mag. 2018	EMISSIONE

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO FACENDO DIVIETO DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE